



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 350 МАДОУ Д/С №23 « 15 » 02.2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Романенко Ларисой Юрьевной, старшим специалистом 1 разряда отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детского сада № 23 (МАДОУ д/с № 23), ОГРН 1023901011628, ИНН 3906068437, дата
регистрации 28.12.1998г, адрес места нахождения: 236008, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Тельмана, д. 15, места фактического осуществления деятельности: г.
Калининград, ул. Тельмана, д. 15, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 13, г. Калининград, ул. А.
Невского, д. 56.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ходе осмотра 07.02.2024 с 10ч00мин до 17час00 мин. помещений и территорий МАДОУ
д/с № 23 по адресам: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 15; г. Калининград, ул. Тельмана, д. 13; г.
Калининград, ул. А. Невского, д. 56, установлено:

1) местами нарушена целостность асфальтового покрытия дорожек к игровым площадкам по ул.
Тельмана, 15, по ул. Тельмана, 13, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.4. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к покрытию проездов,
подходов и дорожек: «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не
должно иметь дефектов»;

2) размещение помещений и оборудования на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 не
обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, тем самым не обеспечено
соблюдение требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части
соблюдения требований к поточности технологических процессов: «Помещения и оборудование,
используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать
последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды»;

3) покрытие пола (ДСП, дощатое, линолеум) не гладкое, с дефектами, трещинами в корпусе по ул.
Тельмана, 15: в спальне группы «Колобок», гладильном отделении прачечной; в корпусе по ул.
Тельмана, 13: в игровых, спальнях групп «Белоснежка», «Золотая рыбка», туалете группы
«Золотая рыбка», в прачечной и гладильной, что затрудняет качественное проведение влажной
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено
соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части

соблюдения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

4) стены и потолки частично не гладкие, имеются дефекты, частично следы протечек и поражения грибом в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильном отделении прачечной, спальне группы «Колобок», столовой «Простоквашино», туалете для персонала, в общем коридоре цокольного этажа; в корпусе по ул. Невского, 56: в кладовой для чистого белья; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в умывальной группы «Золотая рыбка», спортивном зале, прачечной и гладильной, не позволяющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

5) не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением в корпусе по ул. Тельмана, 13: санитарно-бытовые (прачечная и гладильная), складские помещения для хранения продуктов питания, овощей; в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильная, складские помещения для хранения продуктов питания, овощей тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к вентиляции: «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением»;

6) в прачечной корпуса по ул. Тельмана, 15 выдача чистого белья осуществляется через помещение постирочной (постирочное и гладильное отделения располагаются в смежных помещениях, имеющих один вход), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к выдаче чистого белья: «Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем»;

7) на игровой площадке группы «Дюймовочка» теневой навес не используется из-за аварийного состояния, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к групповым площадкам: «На территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20м² ... Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения»;

8) в планировочной структуре здания корпуса по ул. Тельмана, 15 не соблюдается принцип групповой изоляции: вход в здание осуществляется через раздевальные 2-х групп - «Простоквашино» и «Колобок», спуск в прачечную и пищеблок – из раздевальной группы «Колобок», тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к планировке помещений: «Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной»;

9) на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 э/плита не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»;

10) на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15 в раздаточной - признаки поражения стен грибком, в горячем цехе - на стенах и потолке трещины, цементные полы с выбоинами, в помещении суточного запаса пищи – стены не гладкие, с дефектами, на складе сыпучих продуктов линолеумное покрытие пола не плотно прилегает к стенам, в овощном складе – на стенах выбоины, признаки поражения грибком; по ул. Тельмана, 13 в складских помещениях для хранения овощей визуально отмечаются следы протечек, признаки поражения стен грибком; на пищеблоке корпуса по ул. Невского, 56: в производственном цехе, помещении суточного запаса пищи на стенах и потолке трещины, следы протечек, отслоения краски, половое покрытие (цементное) – с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к внутренней отделке: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений»;

11) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: фактическая калорийность блюда «Компот из сухофруктов» отобранного и изготовленного на пищеблоке МАДОУ д/с № 23, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 15, установленная лабораторным путем, составила – 73,6 ккал, что не соответствует расчетной калорийности (41,8-46,2 ккал), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований ... «Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов», что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.167.119.К.П.14 от 13.02.2024 по протоколу лабораторных испытаний № 39-00/04445-24 от 12.02.2024.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения:

1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к покрытию проездов, подходов и дорожек по ул. Тельмана, 15, по ул. Тельмана, 13

Срок исполнения – 25.08.2026

2. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к поточности технологических процессов по ул. Тельмана, 15

Срок исполнения – 25.08.2026

3. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полам в корпусе по ул. Тельмана, 15: в спальне группы «Колобок», гладильном отделении прачечной; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в игровых, спальнях групп «Белоснежка», «Золотая рыбка», туалете группы «Золотая рыбка», в прачечной и гладильной

Срок исполнения – 25.08.2026

4. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильном

отделении прачечной, спальне группы «Колобок», столовой «Простоквашино», туалете для персонала, в общем коридоре цокольного этажа; в корпусе по ул. Невского, 56: в кладовой для чистого белья; в корпусе по ул. Тельмана, 13: в умывальной группы «Золотая рыбка», спортивном зале, прачечной и гладильной

Срок исполнения – 25.08.2026

5. п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к вентиляции в корпусе по ул. Тельмана, 13: санитарно-бытовые (прачечная и гладильная), складские помещения для хранения продуктов питания, овощей; в корпусе по ул. Тельмана, 15: гладильная, складские помещения для хранения продуктов питания, овощей

Срок исполнения – 25.08.2026

6. п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к выдаче чистого белья в прачечной корпуса по ул. Тельмана, 15

Срок исполнения – 25.08.2026

7. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к групповым площадкам

Срок исполнения – 25.08.2026

8. п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к планировке помещений здания корпуса по ул. Тельмана, 15

Срок исполнения – 25.08.2026

9. п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию на пищеблоке корпуса по ул. Тельмана, 15

Срок исполнения – 25.08.2026

10. п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к внутренней отделке на пищеблоках 3-х корпусов

Срок исполнения – 25.08.2026

11. п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части соблюдения требований ... «Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов»

Срок исполнения – 15.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ д/с № 23, ОГРН 1023901011628, ИНН 3906068437, дата регистрации 28.12.1998г, место нахождения: 236008, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 15 (заведующий Кривонос Виталина Вячеславовна).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по адресу: г.Калининград, ул.Иванникова, 5, тел./факс 57-03-43, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» апреля 2024, до «03» сентября 2026 с приложением документов и сведений, протоколов лабораторных исследований подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
ОСН

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.Ю. Романенко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» февраля 2024г.



(подпись)

В.В.Кривонос

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу: ds023@cdu.klgd.ru

Ознакомлена 15.02.2024г. 
Кривонос В.В.