

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 23

236008, г. Калининград
ул. Тельмана, 15

тел.\факс: (8 -4012) 21-35-15
E-mail: ds023@edu. klgd.ru

**Отчет о выполнении предписаний ОНДиПР
по городскому округу «Город Калининград»
УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области**

Мероприятия	Адрес	Предписание	Отметка о выполнении
Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу в уровне цокольного этажа менее 1,9 м	Тельмана, 15	№ 179/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа	Тельмана, 15	№ 179/1/1	Выполнено
Служебные кабинеты (помещение №10, №11 по экспликациям) на втором этаже не оборудованы автоматической установкой пожаротушения с применением модулей тонкораспыленной воды	Тельмана, 15	№ 179/1/1	Выполнено
Не выполнена конструктивная огнезащита косяков и маршей эвакуационных лестниц	Тельмана, 15	№ 179/1/1	Не выполнено Заключен договор, работы будут проведены до 01.09.2024г.
Не разработан план тушения пожара	Тельмана, 15	№ 179/1/1	Не выполнено. Отправлена заявка в пожарную часть на разработку плана,
Ширина лестничного марша в здании детского сада составляет менее 1,35 м, а именно 1,07 м	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Ширина основных эвакуационных выходов из групповых ячеек составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами при высоте лестниц более 45 см	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Между первым и вторым этажом, а также между подвальным и цокольным этажом на путях эвакуации допущено устройство лестниц, частично криволинейных в плане	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Не определены категории помещений складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска

Помещения складского и технического назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1- го типа) с заполнением в них проемов с пределом огнестойкости не менее EI30.	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Лестница для обеспечения сообщения между подвальным и первым этажами не имеет тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (при нахождении в подвале помещений категории более В4 и д)	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска
Отсутствует документ, содержащий информацию о показателях пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и покрытий полов, примененных в помещениях (не ниже КМ2). Отсутствует документ, содержащий информацию о показателях пожарной опасности декоративно -отделочных материалов стен и потолков, примененных в помещении зала для проведения физкультурных занятий (не ниже КМ1).	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено
На заполнения проемов (на двери выходов из групповых ячеек в лестничную клетку) в противопожарных преградах (в стенах), отсутствуют документы, подтверждающие их предел огнестойкости не менее EI30.	Тельмана, 13	180/1/1	Применимо для помещений круглосуточного пребывания
Не организовано проведение эксплуатационные испытания наружной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	Тельмана, 13	180/1/1	Выполнено
Групповая ячейка (Белоснежка) (помещения N8-13 на первом этаже по техпаспорту) не отделена от частей здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	Тельмана, 13	180/1/1	Оба помещения являются помещениями одного назначения
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	Невского, 56	181/1/1	Выполнено Произведен расчет пожарного риска